

*I vattendomen VA 68/74 från den 21 juli 1975 återfinns skyddsbestämmelser för vattentäkterna i Ed och Börstilsby som försörjer Östhammar.*

*Nedan är en avskrift från vattendomen.*

---

## Skydd för vattentäkterna

Vattendomstolen förordnar med stöd av 2 kap 62 § vattenlagen att till skydd för vattentäkterna å Börstilsby 1:1 samt Ed 3:6 och 3:7 skall gälla följande bestämmelser.

### Skyddsbestämmelser för vattentäkter på Börstilsby 1:1 och Ed 3:6 och 3:7

Skyddsområdet är utmärkt på en av VIAK AB upprättad och 1.7.1971 dagtecknad ritning fogad som bilaga 4 till ansökan hos Södertörns tingsrätt, vattendomstolen, i mål VA 68/74.

#### 1. Bestämmelser till skydd mot skadlig infiltration

- 1.1 Förvaring och hantering av brandfarlig vara skall ske på sätt som framgår av förordningen om brandfarliga varor den 1.12.1961 och med hänvisning till kommerskollegiets gällande bestämmelser.
- 1.2 Förvaring av andra ämnen än i föregående punkt, som ej eller endast i ringa grad påverkas av naturliga reningsprocesser i jordlagren.

Exempel på hithörande ämnen: tjärprodukter, (fenol), träimpregneringsmedel, gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, vägsalt, kemikalier för industrier.

Cisterner, fordon och maskiner, som innehåller mer än 100 l av ifrågavarande ämnen i flytande form och som lämnas utan tillsyn mer än 5 timmar skall förses med tät uppsamlingsanordning rymmande hela vätskemängden.

Upplag av ifrågavarande ämnen i fast form skall vara försedda med tät botten samt tak.

Uppsamlingsanordning kan undvaras under förutsättning av daglig kontroll beträffande spill och läckage.

### 1.3 Förvaring av övriga ämnen.

Exempel på hithörande ämnen: gödsel, urin, latrin, ensilage, vätska från avlopp.

Cisterner och upplag för ifrågavarande ämnen skall vara helt täta och risk för bräddning, exempelvis vid regntillfällen, får ej föreligga.

Enklare anordningar kan efter tillstånd av hälsovårdsmyndigheten godtagas under förutsättning att risk ej föreligger att grundvattnets beskaffenhet vid vattentäkten försämras.

### 1.4 Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt, så att läckage ej kan uppstå.

### 1.5 Behållare (i förekommande fall påfyllningsrör) och upplag skall förses med skylt, som anger belägenhet inom skyddsområde för grundvattentäkt.

### 1.6 Ledningar och brunnar för avlopp eller andra för grundvattnet skadliga ämnen skall vara täta.

### 1.7 Utsläpp av avloppsvatten på eller i mark får ej äga rum. Vederbörande hälsovårdsmyndighet kan dock medge tillstånd till avloppsutsläpp efter utförande av anvisade åtgärder, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge och lutning m m kan ske utan risk för grundvattnet.

### 1.8 Spridning av för grundvattnet skadliga ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

### 1.9 Skyddsanordningar, behållare och ledningar med för grundvattnet skadliga ämnen skall tillses och skötas så, att risk för skadegörelse ej kan uppstå.

## 2. Bestämmelser till skydd mot skador i samband med schaktningsverksamhet.

### 2.1 Större schaktningsarbeten av permanent natur, t ex grus- och sandtäkt, får icke ske till lägre nivå än som motsvarar 1 m över högsta grundvattenyta, vilken får bestämmas i varje enskilt fall på grund av skyddsområdets stora utsträckning i isälvsstråkets längdriktning.

### 2.2 Efterbehandling av schaktningsarbeten får ej ske på sådant sätt, att nybildning av grundvattnet väsentligt minskar eller grundvattnet förorenas. Fyllningsmassor får ej innehålla organiskt material eller andra för grundvattnet skadliga ämnen.

---

*Miljökontoret vill i detta sammanhang påminna om att det även finns andra bestämmelser som reglerar miljöstörande verksamheter inom vattenskyddsområden. Se miljökontorets hemsida för mer information.*