

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN

2018-02-01

SÄKERHET

Q4 + januari

AKTUELLA SÄKERHETSFRÅGOR

Händelser under kvartal 4 2017 och januari 2017

- Forsmark 3 har den 5/11-17 konstaterat en ny bränsleskada vilken har uppstått under effektuppgång efter kortstopp. Effekt drift fortsätter med kontinuerlig uppföljning av bränsleskadans utveckling
- Forsmark har blivit informerade om en tillverkningsdefekt hos bränsleleverantören AREVA. Bedöms efter analys inte leda till några produktionsbegränsningar fram till revision 2018. Frågan analyseras vidare
- På F3 har beslut tagits om åtgärd för att stärka **robusthet i elkraftmatningen.** (matning av en sub (ordinarie nät) från 70 kV vilket gör att denna matning separeras från de övriga tre subarna (400 kV)). Motsvarande driftsätt är under behandling även för F1 och F2

AKTUELLA SÄKERHETSFRÅGOR

Händelser under kvartal 4 2017 och januari 2017

- Forsmark 2 har under januari haft en kort avställning pga läckande skalventil (borsystem 351). Föregicks under julhelgen av effektreducering (ca 100 MWe) pga felande ventil.
- Mindre brand (rökutveckling) i container i avfallsbyggnad. Konsekvenser bedöms försumbara
- Forsmark har under 2017 arbetat intensivt med att åtgärda identifierade organisatoriska brister. Framdriften är generellt god men fortsatt fokus är nödvändigt

AKTUELLA SÄKERHETSFRÅGOR

Händelser under kvartal 4 2017 och januari 2018

- Uppdaterade lagar (kärntekniklag 2017 och stålskyddslag vår 2018) och helt ny föreskriftsamling från SSM har krävt, och kommer krävas närmaste åren, relativt stor arbetsbelastning på hela organisationen i Forsmark
- Föreläggande från SSM angående konsekvenslindrande systemen i januari under hantering

FÖRTROENDET FÖR FORSMARK 2017